

Chodecz, dn. 20.12.2017r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. zapytania ofertowego 1/12/2017/FILAR**

Data wpływu pytań: 19.12.2017r.

**Pytanie 1.**

W projekcie ujęto współczynnik zagęszczenia  $I_s=1$  dla warstwy podbudowy z piasku pod posadzkę projektowanej hali. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy jest możliwość zmniejszenia tej wartości do 0,98. Wykonawca zwraca uwagę że osiągnięcie współczynnika = 1 będzie się wiązało z koniecznością stabilizacji piasku cementem co znacząco podniesie koszty inwestycji

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z piasku pod posadzkę o współczynniku zagęszczenia  $I_s=0,98$ .

**Pytanie 2.**

Czy dostawa suwnic leży po stronie generalnego wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Dostawa suwnic nie jest przedmiotem postępowania ofertowego.

**Pytanie 3.**

Poprosimy o przesłanie przedmiarów w formacie Excel, Norma lub któregoś z programów do kosztorysowania

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót w w/w formatach plików.

**Pytanie 4.**

Czy kosztorys załączony do oferty musi być w np. Normie czy wystarczy w programie Excel?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga przedstawiania kosztorysu w w/w formatach plików.

**Pytanie 5.**

Czy możemy ingerować w przedmiar i zakres prac? (zmieniać ilości i dodawać pozycje)

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmian w przedmiarze robót i zakresie prac.

**Pytanie 6.**

Czy do oferty musi być załączone zestawienie materiałów, sprzętu, robocizny?

**Odpowiedź:**

Oferta powinna być przedstawiona zgodnie z załącznikiem 1 - formularz oferty

**Pytanie 7.**

Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie mocy przyłączeniowej i odbiorowej poszczególnych urządzeń technologicznych. Dane te są niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty na wykonanie instalacji elektrycznych w projektowanym budynku.

**Odpowiedź:**

Ofertę należy przedstawić na podstawie załączonej dokumentacji projektowej. Instalacje elektryczne dla urządzeń technologicznych nie wchodzą w zakres postępowania ofertowego.

**FILAR** FIJAŁKOWSCY Sp.J.  
WŁAŚCICIEL  
  
Sławomir Fijałkowski