

Chodecz, dn. 15.12.2017r.

1. PYTANIE I ODPOWIEDŹ dot. zapytania ofertowego 1/12/2017/FILAR

Data wpływu pytania:

15.12.2017r.

Treść pytania:

"Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że oferta ma uwzględniać wykonanie stolarki okiennej ALUMINIOWEJ (okna ALUMINIOWE wskazane są w przedmiarze robót natomiast projekt dopuszcza zastosowanie tańszej opcji z PCV).

Odpowiedź:

Inwestor dopuszcza wykonanie stolarki okiennej w tańszej opcji zgodnie z projektem budowlanym.
Materiał - PCV, kolorystyka - grafitowy RAL 7024.

FILAR FIJAŁKOWSCY Sp.J.
WŁAŚCICIEL
Stawomir Fijałkowski